

沈阳振兴污水处理有限公司扩建项目竣工环境保护验收组名单

序号	验收代表	姓名	单位	职务/职称	电话	签字
1	建设单位	尹守志	沈阳振兴污水处理有限公司	总经理	13940430012	尹守志
2	建设单位	刘佳	沈阳振兴污水处理有限公司	厂长	13889119885	刘佳
3	建设单位	王岩	沈阳振兴污水处理有限公司	部长	15040004179	王岩
4	专家	陆杰	沈阳市环境监测中心站	教高	13332405335	陆杰
5	专家	于峰	沈阳市环境监测中心站	教高	13309820820	于峰
6	专家	郑双林	沈阳市环境监测中心站	教高	13332402629	郑双林
7	专家	于粤	沈阳市环境监测中心站	教高	13709840191	于粤
8	监测单位	关欣	沈阳克林环境检测有限公司	项目负责人	15840287401	关欣
9						
10						
年 月 日						

沈阳市西部污水处理厂扩建工程项目 竣工环境保护验收意见

沈阳振兴污水处理有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织沈阳市西部污水处理厂扩建工程项目竣工环境保护验收，其中建设单位、验收监测及验收报告编制单位和邀请的3名技术专家共9人组成验收组。验收组踏勘了现场，听取了建设单位项目建设情况，验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

沈阳市西部污水处理厂扩建工程项目，沈阳市发展和改革委员会（沈发改审字【2013】127号）同意在原化工园污水处理厂西侧，沈阳经济技术开发区沈西九东路58号建设。中国科学院生态环境研究中心于2013年7月完成了《沈阳市西部污水处理厂扩建工程项目环境影响报告书》，沈阳市环境保护局于2013年8月21日做出了批复（沈环保审字[2013]0125号）。

沈阳市西部污水处理厂占地面积247409.07m²，包括新建格栅及污水提升泵房、沉砂池、臭氧制备间及臭氧氧化池、水解酸化池、配水井、改良A2/O生化池、高效沉淀池、滤池间、深度处理臭氧投加系统、鼓风机房、污泥脱水间、投药间、综合楼、机修间及水源热泵间、化验楼、仓库等。2013年9月开工，2014年12月竣工。

二、工程变动情况

建设项目内容与环评批复无变更

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目收集处理汇水区的市政污水、化工园内东北制药集团等企业排放生产废水。厂区内产生的生产、生活废水，均通过厂区污水管进污水厂处理系统，处理后达标排放。

2、废气

（1）项目格栅间、酸化池、污泥间实施封闭处理，在污泥脱水间设置废气收集处理装置，将恶臭净化后通过15m高排气筒高空排放。

验收组成员：

孙于昂 刘琳 李强

(2)夏季在其水面喷洒臭味去除剂掩蔽臭味，污泥经脱水后日产日清。

3、噪声

本项目鼓风机均设置防护罩，且在进出风管上设消音器和柔性接头。水泵均设置在设备间内。厂界四周设置绿化带。

4、固体废物

(1) 本项目污泥每天定期送往振兴集团下属的沈阳市污水处理厂污泥处理中心处理，污泥外运委托辽宁龙润环保工程有限公司运输。

(2) 员工日常生活产生的生活垃圾，由环卫部门统一清运。

四、环保设施监测结果

沈阳克林环境检测有限公司受沈阳振兴污水处理有限公司的委托开展了项目竣工环境保护验收监测。

1、监测期间的生产工况

监测期间，污水处理厂运行正常，运行负荷达到 100%以上。

2、废水

项目总排放口排放的废水各项目均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级 A 标准的规定要求。

3、废气

厂界恶臭污染物排放符合国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的规定要求。

4、噪声

厂界噪声，各测点昼、夜间监测值均符合 GB12348-90《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准的规定要求。

5、固体废物

固体废物处置去向符合审批要求。

6、连续监控设施

污水处理厂污水进出口在线监测设备目前进行运行验收。

7、环境风险预案

项目环境风险预案编制完成，已向环境保护主管部门备案。

五、验收结论及建议

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项

验收组成员：于国 郭琳 李国志

目竣工环境保护验收报告结果，项目建设内容和污染物排放满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

建议：

- 1、完善监测报告、验收报告，补充相关的资料后向社会公示并上报环保部门备案。
- 2、制定污泥成分监测计划，确保污泥处置符合相关规定要求。
- 3、加强废气除臭装置运行管理，确保污染物长期稳定达标排放。

沈阳振兴污水处理有限公司

2018年9月29日

验收组成员：

孙加 于国 郑琳 李强